



نتایج آزمایش موردی

گزارش آزمون اندازه گیری ضریب جذب صدا

مقتاضی: شرکت آرتا آرام گستران پارس

بخش آکوستیک



1-00-16244

نتایج آزمایش های موردی روی نمونه ارسال

آدرس: بزرگراه شیخ فضل الله نوری، جنب فاز ۲ شهرک فرهنگیان
خیابان نارگل، خیابان مروی، خیابان حکمت،
کد پستی: ۱۴۶۳۹۱۷۱۵۱، تلفن: ۰۶-۸۸۲۵۵۹۴۲
دورنگار: ۸۸۲۵۵۹۴۱ صفحه الکترونیک: www.bhrc.ac.ir

این گزارش بدون مهر در تمام صفحات فاقد اعتبار است

شناسنامه آزمون

نام متقاضی: شرکت آرتا آرام گستران پارسی	
آدرس و تلفن متقاضی: استان تهران شهرستان دماوند رود خیا بان رود کنار پاساژ شگری طبقه ۲ واحد ۳۱	
تلفن: ۰۹۱۲۷۱۰۴۸۶۶	
آزمون درخواستی: اندازه گیری ضریب جذب صدا برای یک نمونه ارسالی	
استانداردها و روش آزمون: ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۴۵ سال ۱۳۸۷: آکوستیک- اندازه گیری جذب صدا در اتاق واخنش- روش آزمون ۲- استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۸۴ سال ۱۳۸۴: آکوستیک- جذب کننده های صدا برای استفاده در ساختمان- درجه بندی جذب صدا	
روش نمونه برداری: نمونه ارسالی <input checked="" type="checkbox"/> نمونه برداری توسط مرکز <input type="checkbox"/>	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ تاریخ شروع آزمون: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
مشخصات نمونه:	
کد نمونه	مشخصات نمونه
S-AC-1400-345-01	لایه گرانول رولی (گرانول لاستیکی ریپاند پلی یورتان) به ضخامت ۵ میلی متر و چگالی حجمی اسمی ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
	

- کلیه نتایج ارائه شده در این گزارش مربوط به آزمون ارائه شده از طرف متقاضی بوده و به معنای تأیید و گواهی محصول یا خط تولید کارخانه خاصی نیست.
- هرگونه تکثیر این گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف باید به طور کامل (در ۴ صفحه، شامل یک برگ جلد و یک برگ شناسنامه) صورت گیرد و تکثیر تنها برخی صفحات یا بخش های آن به این منظور بدون اخذ مجوز کتبی مرکز مجاز نیست.
- در راستای بهبود عملکرد آزمایشگاه های مرکز در ارائه خدمات آزمایشگاهی خواهشمند است به سایت اینترنتی مرکز به آدرس www.bhrc.ac.ir مراجعه نموده و در قسمت نظر سنجی فرم شماره BHRC- F40702-00 تکمیل فرمایید.

میریت خدمات مهندسی و آزمایشگاهی

1-00-16244

آدرس: بزرگراه شیخ فضل الله نوری، جنب فاز ۲ شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان مروی، خیابان حکمت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کد پستی: ۱۴۶۳۹۱۷۱۵۱، صندوق پستی ۱۶۹۶-۱۳۱۴۵، تلفن: ۰۶-۸۸۲۵۵۹۴۲ دورنگار: ۸۸۲۵۵۹۴۱ صفحه الکترونیک: www.bhrc.ac.ir

نتایج آزمون های موردی روی نمونه ارسالی

این گزارش بدون مهر و تمام صفحات فاقد اعتبار است

مهر و امضاء

شماره: ۲۴۳

شماره گزارش: TR-AC-1400-345-01


تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

مهم‌شانی، شرکت آرنآ آرام گستران پاری

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



نتایج اندازه‌گیری ضریب جذب صدا در اتاق واخنش بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۴۵



- کلیه نتایج ارائه شده در این گزارش مربوط به آزمون‌های ارائه شده از طرف متقاضی بوده و به معنای تأیید و گواهی محصول یا خط تولید کارخانه خاصی نیست.
- هرگونه تکثیر این گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف باید به طور کامل (در ۴ صفحه، شامل یک برگ جلد و یک برگ شناسنامه) صورت گیرد و تکثیر تنها برخی صفحات یا بخش‌های آن به این منظور بدون اخذ مجوز کتبی مرکز مجاز نیست.
- در راستای بهبود عملکرد آزمایشگاه‌های مرکز در ارائه خدمات آزمایشگاهی خواهشمند است به سایت اینترنتی مرکز به آدرس www.bhrc.ac.ir مراجعه نموده و در قسمت نظر سنجی فرم شماره BHRC-F40702-00 تکمیل فرمایید.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
میریت خدمات مهندسی و آزمایشگاهی

آدرس: بزرگراه شیخ فضل‌الله لوری، جنب فاز ۲ شهرک فرهنگیان،
خیابان لارگل، خیابان مروی، خیابان حکمت، مرکز تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی، کد پستی: ۱۴۶۳۹۱۷۱۵۱، صندوق پستی
۱۶۹۶-۱۳۱۴۵، تله‌ن: ۸۸۲۵۵۹۴۲-۶، دورنگار: ۸۸۲۵۵۹۴۱ صفحه
الکترونیک: www.bhrc.ac.ir

1-00-16244

نتایج آزمون‌های موردی روی نمونه ارسالی

این گزارش بدون مهر و تمام صفحات فاقد اعتبار است

صنوع: ۳/۴

شماره گزارش: TR-AC-1400-345-01

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

نام متقاضی: شرکت آرتا آرام گستران پاری

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



درجه بندی جذب صدا بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۸۴

کد نمونه: S-AC-1400-345-01						تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
دما: ۲۱ درجه سلسیوس						رطوبت نسبی: ۴۱٪
مشخصات ماده مورد آزمون:						
لایه گرانول رولی (گرانول لاستیکی ریباند پلی یورتان) به ضخامت ۵ میلی متر، چگالی حجمی اسمی ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب						
۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	بسامد مرکزی بندهای یک‌هنگامی به هر تتر
۰/۱۰	۰/۱۰	۰/۱۰	۰/۱۰	۰/۱۰	۰/۱۰	مقادیر گرد شده ضریب جذب صدا
<p>بسامد مرکزی بندهای یک‌هنگامی به هر تتر</p>						
ضریب جذب صدای وزن یافته بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۸۴: $\alpha_w = 0.1$ طبقه جذب کننده: ندارد						

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مدیریت خدمات مهندسی و آزمایشگاهی

1-00-16244

آدرس: بزرگراه شیخ فضل الله نوری، جنب فاز ۲ شهرک فرهنگیان،
خیابان نارگل، خیابان مروی، خیابان حکمت، مرکز تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی، کد پستی: ۱۴۶۳۹۱۷۱۵۱، صندوق پستی
۱۶۹۶-۱۳۱۴۵، تلفن: ۶-۸۸۲۵۵۹۴۲ دورنگار: ۸۸۲۵۵۹۴۱ صفحه
الکترونیک: www.bhrc.ac.ir

این گزارش بدون مهر در تمام صفحات فاقد اعتبار است